


# **ПАСПОРТ**

**ТРАНСФОРМАТОР ТОКА  
ТИПА JOF-245**



Москва 2005 г.

## Общие сведения

Трансформатор тока типа JOF-245

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Изготовитель: Фирма «PFIFFNER Messwandler AG», Швейцария

Адрес: CH-5042 Hirschthal, Switzerland

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение трансформатора, кВ	220/ $\sqrt{3}$
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	525
Номинальный первичный ток, А	200 - 3000
Номинальный вторичный ток, А	1 и 5
Для измерительных обмоток:	
- класс точности / FS	0,2 / 5 - 10
- номинальная нагрузка, ВА	10 - 50
Для цепей защиты:	
- класс точности / предельная кратность	5P / 10 - 60
- номинальная нагрузка, ВА	10 - 50
Номинальная частота, Гц	50
Масса не более, кг	330
Габаритные размеры, мм	584 x 692 x 3357
Изготовитель	«PFIFFNER Messwandler AG», Швейцария

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Трансформатор тока типа JOF-245, шт. - 1
2. Руководство по эксплуатации и паспорт, экз. - 1

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Трансформатор соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 7746-2001  
Трансформатор соответствует заводской № \_\_\_\_\_ соответствует технической документации производителя, видимых механических повреждений не имеет.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись лица, ответственного за приемку \_\_\_\_\_.

Трансформатор прошел первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.217.

Поверительное клеймо \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

Дата поверки \_\_\_\_\_

### **Сведения о консервации**

Трансформатор законсервирован в соответствии с ГОСТ 9.014-78 сроком на \_\_\_\_\_ года.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

### **Гарантийные обязательства**

Фирма- изготовитель гарантирует нормальную работу трансформатора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, демонтажа и хранения указанных в технической документации фирмы- изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации- три года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию.

### **Данные о сертификации**

Сертификат соответствия № РОСС DE.МЕ65 выдан ОС «Сомет» АНО «Поток – Тест»  
аттестат аккредитации РОСС. RU.0001.11МЕ65.  
119361, г. Москва, ул. Озерная, 46